

Produkte	m ²	Brandklasse	Brandgef.	LE	Beschreibung/ Nutzung
AIO 1 (Pulverfeuerlöscher)	< 50	A B C	normale BG	4	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
AIO 2 (Pulverfeuerlöscher)	< 200	A B C	normale BG	12	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
AIO 3 (Pulverfeuerlöscher)	< 300	A B C	normale BG	15	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
FG 1 (Feuerlöschgranate)	< 50	A B	normale BG	1	kleine Brände v.a. Innenbereich
PH 2 Easy (Pulverfeuerlöscher)	< 50	A B C	normale BG	4	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
PH 6 Easy (Pulverfeuerlöscher)	< 200	A B C	normale BG	12	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
P 12 Easy (Pulverfeuerlöscher)	< 300	A B C	normale BG	15	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
KS 2 SBS (Kohlendioxid Fl.)	< 50	B	erhöhte BG	2	speziell in EDV-Räumen od. bei elektrischen Geräten
KS 5 SBS (Kohlendioxid Fl.)	< 50	B	erhöhte BG	5	speziell in EDV-Räumen od. bei elektrischen Geräten
SH 6 Easy (Schaum Fl.)	< 100	A C	normale BG	10	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
SH 9 Easy (Schaum Fl.)	< 200	A C	normale BG	12	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
FB 3 Easy (Fettbrand Fl.)	< 50	B C F	erhöhte BG	2	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
FB 6 Easy (Fettbrand Fl.)	< 50	B C F	erhöhte BG	4	elektrische Anlagen bis zu 1000 V
FS 625 (Feuerlöschspray)	< 20	A B F	normale BG	1	kleine Brände Innenbereich od. elektrische Anlagen
FS 250 (Feuerlöschspray)	< 20	A B F	normale BG	1	kleine Brände Innenbereich od. elektrische Anlagen
Löschdecke	< 50	A C F	normale BG	1	kleine Brände v.a. Innenbereich
Rauchmelder	20	-	n.BG/erh.BG	-	
Rauchmelder 3-Pack	60	-	n.BG/erh.BG	-	
Warnschilderpack	-	-	-	-	nachleuchtend
stayGREEN Feuerlöschgranate	< 50	A B F	normale BG	1	kleine Brände v.a. Innenbereich
stayGREEN Schaumlöscher	< 100	A B F	Normale BG	10	elektrische Anlagen bis zu 1000 V

FireControl GesmbH

UID-Nummer: ATU90271679 | Firmenbuchnummer: 2716

Bankverbindung: BLZ 99000 | BIC: ACTBATW0

IBAN: AT609900000170033057



FireControl GmbH

Übungsfirma der HBLFA Francisco Josephinum

Weinzierl 1, A-3250 Weinzierl

Tel.: 07416/524 37 620520

Mail: firecontrol2716@uebungsfirmen.at

Öffnungszeiten: Dienstag 13:20 – 16:50

Brandgef. ... Brandgefährdung
LE ... Löscheinheiten

bis 50 qm werden 6 LE benötigt
bis 100 qm werden 9 LE benötigt
je hundert weiteren qm jeweils weitere 3 LE
ab 1000 für jede weiteren 250 qm weitere 6 LE

FireControl GesmbH

UID-Nummer: ATU90271679 | Firmenbuchnummer: 2716

Bankverbindung: BLZ 99000 | BIC: ACTBATW0

IBAN: AT609900000170033057